

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск.

ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Линская.

ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2873.2Д от 29.11.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к МТМ ул. Низовая*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП ЖКХ "Станица"

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Дядьковская, Советская, 42

Дата и время отбора пробы (образца): *26.11.2018 08 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *26.11.2018 12 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

Директор Коваленко А.В.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбиралась проба (образцы):

МУП ЖКХ "Станица"

Краснодарский край, Кореновский район, Ст-Ца Дядьковская, Советская, 42

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП ЖКХ "Станица"

в/к МТМ ул. Низовая

Код пробы (образца):

2873.2Д

ИД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

ИД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.

Код образца (пробы): 2873.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.11.2018					
Дата окончания испытаний: 27.11.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм ³ эквиваленты мг/л					

Код образца (пробы): 2873.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.11.2018					
Дата окончания испытания: 27.11.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Пагрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

А.В. Сурнин